









-  Area cernita manuale climatizzata
 $V_{tot}=280mc$ - n° ricambi aria $>10/h$
-  Impianto di climatizzazione con pompa di calore
-  Terminale di distribuzione aria climatizzata
-  Rete di distribuzione aria climatizzata - $Q_p=3.000\ mc/h$

-  Area ricezione rifiuti da raccolta urbana
 $V_{tot}=10.800mc$ - n° ricambi aria $>3.5/h$
-  Terminale di aspirazione aria da trattare
-  Rete di captazione aria esausta $Q_p=40.000\ mc/h$
-  Scrubber tristadio - $Q_p=40.000\ mc/h$