



LEGENDA

- Area cernita manuale climatizzata
Vtot=280mc - n° ricambi aria>10/h
- Impianto di climatizzazione con pompa di calore
- Terminale di distribuzione aria climatizzata
- Rete di distribuzione aria climatizzata - Qp=3.000 mc/h
- Area ricezione rifiuti da raccolta urbana
Vtot=10.800mc - n° ricambi aria>3,5/h
- Terminale di aspirazione aria da trattare
- Rete di captazione aria esausta Qp=40.000 mc/h
- Scrubber tristadio - Qp=40.000 mc/h



Committente
MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
Via dei Canonici n. 144 - 61122 Pesaro (PU)

Progetto
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Oggetto
PROGETTO DEFINITIVO
Trattamento aria:
planimetria impianti

Elaborato N°
11

COD. DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	SCALA
11050FLW201	0	1 DI 1	1:250

COORDINATORE Per. Ind. Augusto Albini	GRUPPO DI LAVORO Ing. Moreno Panfilì Dott. Chim. Enrico Minelli Ing. Monia Angeloni Arch. Sonia Alunno Giorgio Mariotti	
--	--	--