



Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Responsabile Dott. Massimo Agostini



Fano 14 SET. 2009

X SERU. 4.1

619 PROTOLONATA

P.L. 59764/09

Prot. 2606 P.G.N. 19726

ANTICIPATA VIA FAX 0721 359406

Spett.le Provincia di Pesaro-Urbino
Servizio Urbanistica
P E S A R O

Ogg. Accordo di Programma in variante al PRG per la realizzazione di un centro turistico termale denominato "Terme di Carignano" - Parere.

In riferimento alla Vs. richiesta del 19/08/2009 Prot. 54304, pervenuta al ns. Servizio in data 24/08/2009, lo scrivente Servizio aveva già espresso in sede di Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Fano in data 17/12/2008 alcune valutazioni sul progetto presentato.

Per quel che riguarda il punto 1) di quanto espresso in sede della citata Conferenza di Servizi (Studio Idrogeologico dell'intera area volto a verificare tra l'altro le condizioni idrodinamiche, superficiali e profonde specie in relazione alla tutela della risorsa idrica della concessione minerale e termale), preso atto che da quanto emerge dalla Relazione Geologica effettuata dallo Studio Geologico GEOCON risulta che: "..... la qualità delle acque termali è da ritenersi strettamente connessa con quella delle acque del materasso alluvionale e quindi legata al grado di vulnerabilità di sub alveo e alla capacità protettiva dell'insaturo." si rimanda agli Organi tecnici della Regione, della Provincia del Comune la valutazione tecnica per escludere ogni rischio che l'edificazione prevista possa alterare la qualità e la quantità delle acque termali.

Per quel che riguarda il punto 2) di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi (Dovranno essere previsti sistemi di fognatura dinamica con eventuali sistemi di sicurezza in doppia condotta prevedendo sistemi anche per le acque di pioggia e compatibili con la tutela della risorsa idrica e termale), si sottolinea la validità delle Prescrizione in tal senso poste nel Parere al Progetto del 26/05/2009 Prot. n. 34134 del Servizio

Zona Territoriale 3 - Fano (PS)

Servizio Igiene e Sanità Pubblica Via Ceccarini 38 - 61032 Fano - Tel 0721 882560 Fax 0721-882521

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Acque della Provincia di Pesaro e Urbino. Ad integrazione delle citate Prescrizioni lo scrivente Servizio propone che i canali impermeabilizzati dove dovranno essere inserite le condotte fognarie e i doppi sistemi di contenimento per i pozzetti, dovranno essere oltre che facilmente ispezionabili, anche dotati di sistemi tecnici in grado di evidenziare eventuali fuoriuscite accidentali.

Per quel che riguarda infine il Punto 3) di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi (Approvvigionamento idrico potabile in rapporto agli abitanti equivalenti e relativo ai criteri di risparmio idrico e doppia condotta -riciclo e recupero acque-) lo scrivente Servizio ritiene che l'ASET attesti formalmente la disponibilità idrica a servizio del Comparto edificatorio e che debba essere prescritta la realizzazione di un sistema di distribuzione idrica a doppia rete con recupero-riciclo delle acque.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Agostini

