



Provincia  
di Pesaro e Urbino

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

**Protocollo n. 10310 del 02/04/2020 10:44:42**

**Classificazione 009-5 Fascicolo 6/2019**

**Oggetto: DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL – PARERE IN MERITO A  
PROGETTO DI ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI, NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE  
CONGLOMERATO BITUMINOSO, RIATTIVAZIONE DI IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE  
E PRODUZIONE CALCESTRUZZO, COSTRUZIONE DI CAPANNONE COMPORTANTE  
VARIANTE URBANISTICA IN STRADA DEI  
BRETTOLI - LOCALITÀ GHILARDINO - COMUNE DI FOSSOMBRONE.  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO  
UNICO PER PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO  
COMUNALE**

IMPRONTE

All\_Parere Ente gestore MMS.pdf

0D2322453519DAD79A0C6B9DA30E8BFE5993793A292C8361ECB9E205739B80027A3E3D48C5458AD6  
5FCE9E4D94B26D0A1DB229C34FD4518A9AC3E1C17295941D

TestodelMessaggio.txt

6405632F28B57D78EC0EFA04394011FFA252424D7693C651BE7506CA835D71025B065368DB333518AD  
D950EED027130F34C70CEE94F0EA96E1A9D87609ABB1CF

Prot AATO\_472\_20 - Contributo istruttorio AATO.pdf

C2803FEC22CEF0A05855688838D101ABAA69122E2320A2B833CD8BD28A99B2FDE112533BEEA109C4  
3F3BBE259859A70D981A81EE06C9982F5AF55FEF2A323264

Sigla FR/ING/CST/LV/AF  
Data 31/03/2020

Prot. n. 4155

All'AATO n.1 Marche Nord  
Pec: ato1.marche@pec.it

c/a Direttore  
**Ranocchi Ing. Michele**

Oggetto: **Ditta Boscarini Costruzioni Srl** – Progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone **comportante variante urbanistica in Strada dei Brettoli - località Ghilardino - Comune di Fossombrone**. Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 6 e 7 L.R. n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006.

Parere gestore Servizio idrico integrato.

In riferimento alla vostra pec dell'11/03/2020 con Prot. n. 378/20 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 3524 del 12/03/2020), premesso che:

- le aree sulle quali dovranno installarsi le attività in oggetto distano a circa 500 metri a monte di 6 pozzi idropotabili, tutti attivi, denominati "Campo pozzi Ghilardino";
- la risorsa emunta dai pozzi Ghilardino è preziosa e strategica perché unica fonte per servire gli abitati di Ghilardino e Fossombrone capoluogo;
- tra le attività che si andranno ad insediare nel nuovo impianto ci sono la produzione di conglomerato bituminoso e la messa in riserva per attività di recupero di fresato bituminoso;
- pur essendo le attività fuori dall'area di salvaguardia dei pozzi individuata geometricamente dal D.Lgs 152/2006 con raggio 200 metri, probabilmente insistono sulla loro area di ricarica e rappresentano quindi "un centro di pericolo" per le risorse idriche sotterranee da destinare al consumo umano;
- non ci sono in un intorno significativo valutazioni idrogeologiche che indichino la possibile non interferenze tra le lavorazioni e la falda captata;

si chiede:

- di fornire per un intorno significativo uno specifico studio idrogeologico;
- che opere verranno adottate nell'impianto per scongiurare un potenziale inquinamento della falda.

Ai fini della salvaguardia della risorsa idrica captata, la scrivente esprime **parere non favorevole** al provvedimento autorizzatorio in esame, salvo diversa dimostrazione di quanto richiesto.

Distinti saluti.

**Ing. Simona Francolini**  
Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente

Si trasmette nota A.A.t.o. n. 472 del 01/04/2020 e relativo allegato avente ad oggetto: #Ditta Boscarini Costruzioni Srl # Progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone comportante variante urbanistica in Strada dei Brettoli - località Ghilardino - Comune di Fossombrone. Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 6 e 7 L.R. n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006.

Contributo istruttorio AAto.#.

Cordiali Saluti

Yuri RICCIATTI

Ufficio Tecnico

A.A.T.O. n.1 Marche Nord PU

Via Borgomozzo n.10/C - 61121 Pesaro

tel. 0721 63 90 56

<mailto:ricciatti@atolacqua.marche.it> ricciatti@atolacqua.marche.it

<mailto:ricciatti@atolacqua.marche.it> atol.ricciatti@pec.it

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice della Privacy D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e devono rimanere nella disponibilità del solo destinatario. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale, del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18).

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo

area Tecnica  
autore Y.R.

Prot. 472 / 20  
Data 01/04/2020  
Inviata tramite Pec

## Provincia di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -  
URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL  
FURLO"

Pec: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

c/a Dirigente del Servizio  
**Arch. Maurizio Bartoli**

e p.c. **Marche Multiservizi S.p.a.**  
c.a. Servizio rapporti con gli Enti  
**Dott.ssa Giovanna Fraternale**

c.a. Direttore Funzione Reti  
**Ing. Simona Francolini**

**OGGETTO: Ditta Boscarini Costruzioni Srl – Progetto di attività di recupero rifiuti, nuovo impianto di produzione conglomerato bituminoso, riattivazione di impianti di frantumazione e produzione calcestruzzo, costruzione di capannone comportante variante urbanistica in Strada dei Brettoli - località Ghilardino - Comune di Fossombrone.** Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'art. 6 e 7 L.R. n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006.  
**Contributo istruttorio AAto.**

In merito al procedimento in oggetto per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico per un progetto in variante allo strumento urbanistico in itinere presso la Provincia di Pesaro e Urbino SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

questa AAto

sentito il parere dell'ente gestore del servizio idrico integrato Marche Multiservizi Spa,  
premesso che:

area Tecnica  
autore Y.R.

- le aree sulle quali dovranno installarsi le attività in oggetto distano a circa 500 metri a monte di 6 pozzi idropotabili, tutti attivi, denominati "Campo pozzi Ghilardino";
- la risorsa emunta dai pozzi Ghilardino è preziosa e strategica perché unica fonte per servire gli abitati di Ghilardino e Fossombrone capoluogo;
- tra le attività che si andranno ad insediare nel nuovo impianto ci sono la produzione di conglomerato bituminoso e la messa in riserva per attività di recupero di fresato bituminoso;
- pur essendo le attività fuori dall'area di salvaguardia dei pozzi individuata geometricamente dal D.Lgs 152/2006 con raggio 200 metri, probabilmente insistono sulla loro area di ricarica e rappresentano quindi "un centro di pericolo" per le risorse idriche sotterranee da destinare al consumo umano;
- non ci sono in un intorno significativo valutazioni idrogeologiche che indichino la possibile non interferenza tra le lavorazioni e la falda captata;

chiede:

- di fornire per un intorno significativo uno specifico studio idrogeologico;
- che opere verranno adottate nell'impianto per scongiurare un potenziale inquinamento della falda.

Ai fini della salvaguardia della risorsa idrica captata, la scrivente esprime **parere non favorevole** al provvedimento autorizzatorio in esame, salvo diversa dimostrazione di quanto richiesto.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

**Il Direttore AAto**  
**Ing. Michele Ranocchi**

*Allegato – Parere Ente Gestore Marche Multiservizi Spa*